FORMULAIRE DE REPONSE (Aspect technique)

Lot 1 : Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 9000 Btu / h minimum

Caractéristiques techniques minimales Exigées	**Qté**	**Soumissionnaire :** ……
		Spécification techniques Proposées
✓ **Type de climatiseur :** froid ✓ **Alimentation électrique :** 220V 50 Hz ✓ **Puissance de refroidissement :** 9000 Btu /h au minimum ✓ **Fonction déshumidification** ✓ **Mode veille** ✓ **Minuterie programmable** ✓ **Réglage automatique de ventilation** ✓ **Niveau sonore :** ➢ **Pour l'unité intérieure : 52 dB au maximum** ➢ **Pour l'unité extérieure : 62 dB au maximum** **Accessoires :** ✓ Support en acier galvanisé ✓ Tuyau en PVC cristal armé pour l'évacuation du condensat ✓ Liaison frigorifique calorifugée et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Liaison électrique et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Télécommande infra rouge ✓ Livraison sur site et implantation y compris remise en état des revêtements (de toutes natures) détériorés (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Mise en service ✓ Manuel d'utilisation en langue française ✓ Tout climatiseur dépassant le classement énergétique de 1 à 3 **<u>sera rejeté</u>**	**62**	…… …… ……

Lot 2 : Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME CHAUD ET FROID P 9000 Btu / h minimum

Caractéristiques techniques minimales Exigées	Qté	Soumissionnaire : …… Spécification techniques Proposées
✓ **Type de climatiseur :** pompe à chaleur réversible. ✓ **Alimentation électrique :** 220V 50 Hz ✓ **Puissance de refroidissement :** 9000 Btu /h au minimum ✓ **Puissance de chauffage :** 9000 Btu /h au minimum ✓ **Fonction déshumidification** ✓ **Mode veille** ✓ **Minuterie programmable** ✓ **Réglage automatique de ventilation** ✓ **Niveau sonore :** ➢ **Pour l'unité intérieure : 52 dB au maximum** ➢ **Pour l'unité extérieure : 62 dB au maximum** **Accessoires :** ✓ Support en acier galvanisé ✓ Tuyau en PVC cristal armé pour l'évacuation du condensat ✓ Liaison frigorifique calorifugée et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Liaison électrique et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Télécommande infra rouge ✓ Livraison sur site et implantation y compris remise en état des revêtements (de toutes natures) détériorés (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Mise en service ✓ Manuel d'utilisation en langue française ✓ Tout climatiseur dépassant le classement énergétique de 1 à 3 **<u>sera rejeté</u>**	**10**	…… …… ……

Lot 3 : Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 12000 Btu / h minimum

Caractéristiques techniques minimales Exigées	Qté	Soumissionnaire : …… Spécification techniques Proposées
✓ **Type de climatiseur :** froid ✓ **Alimentation électrique :** 220V 50 Hz ✓ **Puissance de refroidissement :** 12000 Btu /h au minimum ✓ **Fonction déshumidification** ✓ **Mode veille** ✓ **Minuterie programmable** ✓ **Réglage automatique de ventilation** ✓ **Niveau sonore :** ➢ **Pour l'unité intérieure : 52 dB au maximum** ➢ **Pour l'unité extérieure : 62 dB au maximum** ➢ **Accessoires :** ✓ Support en acier galvanisé ✓ Tuyau en PVC cristal armé pour l'évacuation du condensat ✓ Liaison frigorifique calorifugée et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Liaison électrique et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Télécommande infra rouge ✓ Livraison sur site et implantation y compris remise en état des revêtements (de toutes natures) détériorés (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Mise en service ✓ Manuel d'utilisation en langue française ✓ Tout climatiseur dépassant le classement énergétique de 1 à 3 **<u>sera rejeté</u>**	**82**	…… …… ……

Lot 4 : Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME CHAUD ET FROID P12000 Btu/h minimum

Caractéristiques techniques minimales Exigées	Qté	Soumissionnaire : …… Spécification techniques Proposées
✓ **Type de climatiseur :** pompe à chaleur réversible ✓ **Alimentation électrique :** 220V 50 Hz ✓ **Puissance de refroidissement :** 12000 Btu /h au minimum ✓ **Puissance de chauffage :** 12000 Btu /h au minimum ✓ **Fonction déshumidification** ✓ **Mode veille** ✓ **Minuterie programmable** ✓ **Réglage automatique de ventilation** ✓ **Niveau sonore :** ➢ **Pour l'unité intérieure : 52 dB au maximum** ➢ **Pour l'unité extérieure : 62 dB au maximum** ➢ **Accessoires :** ✓ Support en acier galvanisé ✓ Tuyau en PVC cristal armé pour l'évacuation du condensat ✓ Liaison frigorifique calorifugée et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Liaison électrique et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Télécommande infra rouge ✓ Livraison sur site et implantation y compris remise en état des revêtements (de toutes natures) détériorés (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Mise en service ✓ Manuel d'utilisation en langue française ✓ Tout climatiseur dépassant le classement énergétique de 1 à 3 **<u>sera rejeté</u>**	**17**	…… …… ……

Lot 5: Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 18000 Btu / h minimum

Caractéristiques techniques minimales Exigées	Qté	Soumissionnaire : …… Spécification techniques Proposées
✓ **Type de climatiseur :** froid ✓ **Alimentation électrique :** 220V 50 Hz ✓ **Puissance de refroidissement :** 18000 Btu /h au minimum ✓ **Fonction déshumidification** ✓ **Mode veille** ✓ **Minuterie programmable** ✓ **Réglage automatique de ventilation** ✓ **Niveau sonore :** ➢ **Pour l'unité intérieure : 52 dB au maximum** ➢ **Pour l'unité extérieure : 62 dB au maximum** **Accessoires :** ✓ Support en acier galvanisé ✓ Tuyau en PVC cristal armé pour l'évacuation du condensat ✓ Liaison frigorifique calorifugée et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Liaison électrique et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Télécommande infra rouge ✓ Livraison sur site et implantation y compris remise en état des revêtements (de toutes natures) détériorés (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Mise en service ✓ Manuel d'utilisation en langue française ✓ Tout climatiseur dépassant le classement énergétique de 1 à 3 **<u>sera rejeté</u>**	**27**	…… …… ……

Lot 6 : Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 24000 Btu / h minimum

Caractéristiques techniques minimales Exigées	Qté	Soumissionnaire : …… Spécification techniques Proposées
✓ **Type de climatiseur :** froid ✓ **Alimentation électrique :** 220V 50 Hz ✓ **Puissance de refroidissement :** 24000 Btu /h au minimum ✓ **Fonction déshumidification** ✓ **Mode veille** ✓ **Minuterie programmable** ✓ **Réglage automatique de ventilation** ✓ **Niveau sonore :** ➢ **Pour l'unité intérieure : 52 dB au maximum** ➢ **Pour l'unité extérieure : 62 dB au maximum** **Accessoires :** ✓ Support en acier galvanisé ✓ Tuyau en PVC cristal armé pour l'évacuation du condensat ✓ Liaison frigorifique calorifugée et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Liaison électrique et fournitures nécessaires (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Télécommande infra rouge ✓ Livraison sur site et implantation y compris remise en état des revêtements (de toutes natures) détériorés (conformément aux prescriptions techniques de mise en œuvre du cahier des clauses techniques) ✓ Mise en service ✓ Manuel d'utilisation en langue française ✓ Tout climatiseur dépassant le classement énergétique de 1 à 3 **<u>sera rejeté</u>**	**32**	…… …… ……